Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach

HKN.903.2.40.2026.EH
Łosice, dnia 23 lipca 2026 r.

Komunikat nr 10

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego: Sarnaki - hydrofornia Chybów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach informuje, że w zbadanych próbkach wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sarnaki – hydrofornia Chybów, pobranej w dniu 20.07.2026 r., w punkcie: hydrofornia Chybów – kran hala hydroforni i na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań: nr LBW.794/n.2026 z dnia 23.07.2026 r. **nie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli, enterokoków (paciorkowców kałowych) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22°C.** Woda została pobrana w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Sarnaki-hydrofornia Chybów.

Niniejszym komunikat zastępuje informację wydaną w dniu 17.07.2026 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łosicach
mgr inż. Grażyna Kasprowicz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach.
ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice
tel.: +48 83 357 36 28
adres email: sekretariat.psse.losice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14405-65189-BRUIF-27